



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 телефон доверия (3522) 23-99-99  
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99  
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ  
 пр. М. Голикова, 27В, г. Курган, 640014 телефон/факс: 8(3522) 420-582 телефон доверия (3522) 23-99-99

**Предписание № 1/1/1  
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
 обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
 возникновения пожара**

ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при  
 ВОЗМОЖНОСТЯМИ))

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)  
 во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
 города Кургана по пожарному надзору от «09» января 2018 года, № 1, ст. 6, 6.1 Федерального  
 закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» января 2018  
 года по «12» февраля 2018 года проведена плановая проверка старшим лейтенантом внутренней  
 службы Крылатовым Денисом Германовичем - инспектор отделения надзорной деятельности и  
 профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу  
 Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
 МЧС России по Курганской области – государственный инспектор города Кургана по пожарному  
 надзору в отношении объекта защиты – здания ГБУ «Курганский реабилитационный центр для  
 детей и подростков с ограниченными возможностями» осуществляющего деятельность по адресу:  
 Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 73, совместно с директором ГБУ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
 «Курганский РЦ» Кокухиной Светланой Юрьевной; специалистом ОТ и ПБ Середкиным

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)  
 Вячеславом Викторовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
 безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
 выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Пред писан ия)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
<b>Здание главного корпуса</b>				
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (лестничная клетка, помещение № 4 на поэтажном плане технического паспорта 2009 г.)	Федеральный закон №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст.53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13130.2011 п. 7.105; Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" п. 7.74	01.11.2018	
2	При эксплуатации эвакуационных путей и	Федеральный закон №123- ФЗ «Технический	01.11.2018	

	<p>выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (лестничная клетка помещение № 18 на поэтажном плане технического паспорта 2009 г.)</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст.53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13130.2011 п. 7.105; Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" п. 7.74</p>		
3	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (коридор на 1-ом этаже, помещение № 22 на поэтажном плане технического паспорта 2009 г.)</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст.53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13130.2011 п. 7.105; Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" п. 7.74</p>	01.11.2018	
4	<p>Помещение на 1-ом этаже (помещения № 25 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта на здание от 2009) не защищено автоматической пожарной сигнализацией</p>	<p>п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 54, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.А.4, п.А.10 Приложение А, п.9 табл. А.1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	01.11.2018	
5	<p>Ограждения кровли главного корпуса находятся в неисправном состоянии (частично отсутствуют)</p>	<p>п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012) п. 7.3 СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения", п. 8.11 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</p>	01.11.2018	
6	<p>Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (лестничная клетка, помещение № 4 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта 2009 г.)</p>	<p>ст. 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, п. 5.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы</p>	01.11.2018	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»		
7	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (лестничная клетка, помещение № 18 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта 2009 г.)	ст. 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, п. 5.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.11.2018	
Здание стационара				
8	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (коридор 1-го этажа, помещение № 47 на поэтажном плане технического паспорта 2009 г.)	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст.53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13130.2011 п. 7.105; Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" п. 7.74	01.11.2018	
9	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (коридор 2-го этажа, помещение № 35 на поэтажном плане технического паспорта 2009 г.)	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст.53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13130.2011 п. 7.105; Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" п. 7.74	01.11.2018	
10	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (лестничная клетка, помещение № 38 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта 2009 г.)	ст. 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, п. 5.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.11.2018	
11	Ширина эвакуационного выхода, предназначенного для эвакуации людей менее 0,8 м (эвакуационный выход, из помещения № 31 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта 2009 г. на улицу, ширина фактически 0,67 м.)	ст. 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.	01.11.2018	

		Эвакуационные пути и выходы.»		
12	Ширина эвакуационного выхода, предназначенного для эвакуации людей менее 0,8 м (эвакуационный выход, между помещениями № 33 и 31 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта 2009 г., ширина фактически 0,68 м.)	ст. 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.11.2018	
13	Ширина эвакуационного выхода, предназначенного для эвакуации людей менее 0,8 м (эвакуационный выход, между помещениями № 35 и 33 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта 2009 г., ширина фактически 0,69 м.)	ст. 52, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Курганской области  
Крылатов Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«12» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)